



- 凡例
- 1F 搬入口 (D300)
  - 1F 搬出用ピット (H=1.0m x H=6.0m)
  - 設備取出口 (H=1.0m x H=6.0m) (電気のみ)
  - 設備取出口 (H=1.0m x H=6.0m) (電気・給水・排水)
  - 設備取出口 (D300) (電気)
  - 設備取出口 (D300) (電気・給水・排水)
  - 設備取出口 (500) (電気)
  - Ⓜ 2E 壁埋込型2P15A (2P)

展示用電源設備・PL-PS1~4 (電灯盤+動力電源盤) - 4面

動力電源盤-AC3φ3W200V[1面あたり]  
MCCB3P400/250A ... 約60KVA

[内訳]  
分岐回路 MCCB3P 50/30A (8KVA) x 6  
送り端子台 3P400A (約14KVA) x 1  
※分岐回路未使用時は送り端子にて 約60KVA使用可能

電灯盤-AC1φ3W100/200V[1面あたり]  
MCCB3P400/250A ... 50KVA

[内訳]  
分岐回路 MCCB2P 50/20A (2KVA) x 12 (壁・床単独コンセント7回路含)  
送り端子台 3P400A (25KVA) x 1  
※分岐回路未使用時は送り端子にて 50KVA使用可能

注意事項

※左記使用する時は使用するだけの手元開閉器を付けてください。  
また、電源容量を超えて使用しないでください。  
※PL-PS4電灯盤のみ、分岐回路は6回路となります。

Ⓜ 2E 2P15A (1.5KVA) まで使用できます。  
展示ホール内コンセントは単独回路です。

展示会館イベント用電気図

S=1:300 (A4版)

Ⓜ 2E 2P15A (1.5KVA) まで使用できます。  
展示ホール内コンセントは単独回路です。